Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

Муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район
(наименование организации/филиала)

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

IV квартал 2024

№ п/п	Наименование центра питания	Балансовая принадлежность	Обслуживающий РЭС	Месторасположение			Статус объекта: действующий/ строительство/планируется строительство/на реконструкции/планируется реконструкция (указывать сроки планируемого ввода объекта в эксплуатацию, год)	Технические характеристики			
				Регион	Муниципальное образование (городской округ, муниципальный район, городское/сельское поселение, месторождение)	Географические координаты места расположения Центра питания (широта, долгота в градусах, с десятичной дробной частью после точки)		Классы напряжения, кВ	Установленная мощность суш.силовых тр-ров, МВА	Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА	Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	ПС-35/6 кВ "Кирпичный завод"	МУП "СРЭС" МО СР	Фёдоровский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, с.п. Локосово	ш. 61.1215516153, д.74.8770689956	Действующий	35/6	8,00	3,00 / 0,00	2,53 / 0,00
2	ПС-35/6 кВ № 27	МУП "СРЭС" МО СР	Белоярский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, г.п. Белый Яр	ш. 61.263714869, д. 73.2421499482	Действующий	35/6	32,00	7,60 / 0,00	0,00 / 0,00
3	ПС-35/6 кВ № 103	МУП "СРЭС" МО СР	Белоярский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, г.п. Белый Яр	ш. 61.2705925735, д. 73.2519078246	Действующий	35/6	8,00	5,40 / 0,00	0,00 / 0,00
4	ПС-35/6 кВ № 120	МУП "СРЭС" МО СР	Белоярский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, г.п. Белый Яр	ш. 61.2633176858, д. 73.2420265666	Действующий	35/6	12,60	0,50 / 0,00	0,00 / 0,00
5	ПС-35/10 кВ № 23 "Речная"	МУП "СРЭС" МО СР	Лянторский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, г.п. Лянтор	ш. 61.6282666882, д. 72.1651571981	Действующий	35/10	20,00	4,00 / 0,00	2,64 / 0,00
6	ПС-35/10 кВ № 116 "Котельная ДЕ 16"	МУП "СРЭС" МО СР	Лянторский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, г.п. Лянтор	ш. 61.6085965337, д. 72.1610802404	Действующий	35/10	20,00	4,00 / 0,00	3,10 / 0,00
7	ПС-35/10 кВ № 119 "ХПВЗ"	МУП "СРЭС" МО СР	Лянторский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, г.п. Лянтор	ш. 61.6238258047, д. 72.2106474629	Действующий	35/10	12,60	5,00 / 0,00	5,00 / 0,00
8	ПС-35/6 кВ № 128	МУП "СРЭС" МО СР	Лянторский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, с.п.Нижнесортымский	-	Действующий	35/6	12,60	5,30 / 0,00	5,20 / 0,00
9	ПС-35/6 кВ № 322	МУП "СРЭС" МО СР	Лянторский РЭС	ХМАО - Югра	МО Сургутский район, с.п.Нижнесортымский	-	Действующий	35/6	20,00	4,00 / 0,00	1,40 / 0,00

Примечание:
в графе 11 текущий резерв/дефицит мощности указан с учётом разрешённой мощности согласно актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности