**Техническое задание**
**на выполнение работ по ремонту здания**
**ТП №4 в г.Сургуте (СОКБ) инв.№ 00000771. Устройство кровли.**

1. **Место проведения работ:** территория СОКБ г.Сургут, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** наружные размеры здания 10,3х6,5м.
3. **Объем работ:**
   - устройство скатной крыши;
   - монтаж заземления крыши;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-01-БРЭС-79-16.
4. **Общие требования:**

Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил.

СП 17.13330.2011; СНиП 3.04.01-87; СНиП 12-01-2004; СНиП 12-03-2001; ГОСТ 30547-97.

4.1. При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.

4.2. Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.