УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №4,6 с.п.Тундрино

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,3	517	1,06	356
	к=0,5										
2	Л7-39-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х95	1,3	310	1,06	295
	к=0,69										
		Итого по объекту:									295
		НДС (20%)									59,00
		Всего по объекту									**1005,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

82

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Мероприятия по реконструкции сетей электроснабжения СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	6(10)	ж/б	1	СИП	2,1	699	1,06	952
	к=0,612										
2	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	2,5	517	1,06	838
	к=0,612										
3	Л7-04-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6(10)		1	СИП-3 1х70	2,1	413	1,06	563
	к=0,612										
4	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х70	2,5	262	1,06	425
	к=0,612										
5	К1-03-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	6(10)		1	3х70	0,3	1824	1,17	392
	к=0,612										
6	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	6(10)		1		0,3	1428	1	214
	к=0,5										
		Итого по объекту:									2432
		НДС (20%)									486,40
		Всего по объекту									**6302,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Локосово

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,6	517	1,06	856
	к=0,976										
2	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4			СИП-4 4х70	1,6	262	1,06	444
	к=1										
3	М2-01-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4		1	А	1,6	160	1,31	335
	к=1										
4	Л11-02	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	0,4		1	СИП	12	2,5	1,06	32
	к=1										
		Итого по объекту:									1667
		НДС (20%)									333,40
		Всего по объекту									**2000,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Русскинская

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	4,2	517	1,06	276
	к=0,12										
2	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4			СИП-4 4х70	1,8	262	1,06	449
	к=0,8972										
3	Л7-39-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4			СИП-4 4х95	2,4	310	2,06	1375
	к=0,8972										
4	М2-01-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4		1	А	4,2	160	1,31	790
	к=0,8972										
5	Л11-02	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	0,4		1	СИП	12	2,5	1,06	29
	к=0,8972										
		Итого по объекту:									2919
		НДС (20%)									583,80
		Всего по объекту									**3502,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-6кВ с.п.Русскинская

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	6	ж/б	1	СИП	2,2	699	1,06	1587
	к=0,9733										
2	Л7-03-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6			СИП-3 1х50	2,2	400	1,06	908
	к=0,9733										
3	М2-02-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	6		1	А	2,2	287	1,31	805
	к=0,9733										
4	Л11-03	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	6		1	СИП	6	5,5	1,06	34
	к=0,9733										
		Итого по объекту:									3334
		НДС (20%)									666,80
		Всего по объекту									**4000,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Перевод нагрузок 0,4 кВ с ТП №3,4 на ТП №50 г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К3-09-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		1	4х185	1,35	916	1,17	1295
	к=0,895										
2	К3-04-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		1	4х50	1,5	398	1,17	625
	к=0,895										
3	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		1		2,85	496	1	1414
	к=1										
		Итого по объекту:									3334
		НДС (20%)									666,80
		Всего по объекту									**4000,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Лямина

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка, замена опор) К=0,5	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	3,3	517	1,06	828
	к=0,9152										
2	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 (4х70)	3,3	262	1,06	839
	к=0,9152										
		Итого по объекту:									1667
		НДС (20%)									333,40
		Всего по объекту									**2000,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-35кВ ф.Югра 1,2 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-03-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (основание опор) К=0,7	1 км	35		2	АС	3,2	2270	1,06	3719
	к=0,69										
2	Л6-03	Грозотрос ВЛ	1 км	35			диам.9,1	3,2	185	1,06	433
	к=0,69										
3	Л11-03	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	35		2	АС-120	4	5,5	1,06	16
	к=0,69										
		Итого по объекту:									4168
		НДС (20%)									833,60
		Всего по объекту									**5001,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Ульт-Ягун

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1	517	1,06	482
	к=0,88										
2	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4			СИП-4 4х70	1	262	1,06	244
	к=0,88										
3	М2-01-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4		1	А	1	160	1,31	184
	к=0,88										
4	Л11-02	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	0,4		1	СИП	2	2,5	1,06	5
	к=0,88										
		Итого по объекту:									915
		НДС (20%)									183,00
		Всего по объекту									**1098,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.352-08, 352-18 с.п.Угут

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	6	ж/б	2	СИП	3,7	784	1,06	2614
	к=0,85										
2	Л7-05-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6		2	СИП-3 1х95	7,4	431	1,06	3161
	к=0,9349										
3	К1-04-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	6		2	3х95	0,7	1979	1,17	1515
	к=0,9349										
4	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	6		2		0,7	1428	1	500
	к=0,5										
		Итого по объекту:									5176
		НДС (20%)									1035,20
		Всего по объекту									**14001,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.352-06 с.п.Угут

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	6	ж/б	2	СИП	1,2	784	1,06	499
	к=0,5										
2	Л7-05-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6		2	СИП-3 1х95	2,4	431	1,06	1019
	к=0,9289										
3	К1-04-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	6		2	3х95	0,2	1979	1,17	430
	к=0,9289										
4	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	6		2		0,2	1428	1	143
	к=0,5										
		Итого по объекту:									1592
		НДС (20%)									318,40
		Всего по объекту									**4001,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ г.п.Барсово

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,9	517	1,06	1030
	к=0,9888										
2	Л7-37-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х70	1,9	219	1,06	441
	к=1										
		Итого по объекту:									441
		НДС (20%)									88,20
		Всего по объекту									**2000,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.302, 409 д.Сайгатина, с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	6	ж/б	1	3х95	2,4	784	1,06	1920
	к=0,9624										
2	Л7-04-1..4	Провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6		1	СИП-3 1х70	2,4	413	1,06	1051
	к=1										
3	Л11-03	Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ	1 ед.	6		1		24	5,5	1,06	140
	к=1										
4	М2-02-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	6		1		2,4	336	1,31	1056
	к=1										
		Итого по объекту:									4167
		НДС (20%)									833,40
		Всего по объекту									**5000,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Сайгатина с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,87	517	1,06	920
	к=0,8973										
2	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х70	1,6	262	1,06	444
	к=1										
3	Л7-34-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х25	0,27	163	1,06	47
	к=1										
		Итого по объекту:									491
		НДС (20%)									98,20
		Всего по объекту									**2000,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,7	517	1,06	771
	к=0,8271										
2	Л7-39-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х95	1,7	310	1,06	559
	к=1										
		Итого по объекту:									559
		НДС (20%)									111,80
		Всего по объекту									**2000,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-01 с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	10	ж/б	2	СИП	0,3	784	1,06	50
	к=0,2										
2	Л7-04-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	10		2	СИП-3 1х70	0,6	413	1,06	249
	к=0,9498										
3	К1-03-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х70	0,6	1934	1,17	1290
	к=0,9498										
4	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		0,6	1428	1	257
	к=0,3										
		Итого по объекту:									1796
		НДС (20%)									359,20
		Всего по объекту									**4001,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-06 с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	10	ж/б	2	СИП	0,3	784	1,06	150
	к=0,6										
2	Л7-04-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	10		2	СИП-3 1х70	0,6	413	1,06	213
	к=0,811										
3	К1-03-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х70	0,96	1934	1,17	1762
	к=0,811										
4	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		0,96	1428	1	685
	к=0,5										
		Итого по объекту:									2660
		НДС (20%)									532,00
		Всего по объекту									**6002,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция сетей 6кВ ф.27-04/17, 12-02/12 г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-07-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	6		4	3х185	1,2	2306	1,17	3201
	к=0,9886										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	6		4		1,2	2703	1	1622
	к=0,5										
3	Н1-01	Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ	1 км	6			диам.труб 90-140	0,01	15329	1,17	177
	к=0,9886										
		Итого по объекту:									5000
		НДС (20%)									1000,00
		Всего по объекту									**6000,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №45,45А г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,3	517	1,06	428
	к=0,601										
2	Л7-39-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х95	1,3	310	1,06	427
	к=1										
3	К3-09-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		1	4х185	0,08	916	1,17	86
	к=1										
4	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		1		0,08	496	1	20
	к=0,5										
		Итого по объекту:									533
		НДС (20%)									106,60
		Всего по объекту									**1600,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №44,44А г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,1	517	1,06	247
	к=0,41										
2	Л7-39-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х95	1,1	310	1,06	361
	к=1										
3	К3-07-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		1	4х120	0,075	618	1,17	54
	к=1										
4	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		1		0,075	496	1	19
	к=0,5										
		Итого по объекту:									434
		НДС (20%)									86,80
		Всего по объекту									**1201,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №34 г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	0,88	517	1,06	285
	к=0,59										
2	Л7-36-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х35	0,28	185	1,06	55
	к=1										
3	Л7-39-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4			СИП-4 4х95	0,6	310	1,06	197
	к=1										
4	К3-07-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		1	4х120	0,075	618	1,17	54
	к=1										
5	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		1		0,075	496	1	19
	к=0,5										
		Итого по объекту:									325
		НДС (20%)									65,00
		Всего по объекту									**1000,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция КЛ-6кВ ф.46-03, 46-12 г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-06-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	6		2	3х150	1	2136	1,17	2445
	к=0,9782										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	6		2		1	1428	1	714
	к=0,5										
3	Н1-01	Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ	1 км	6			диам.труб 90-140	0,01	15329	1,17	175
	к=0,9782										
		Итого по объекту:									3334
		НДС (20%)									666,80
		Всего по объекту									**4000,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.46-03 отпайка на РРС г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	6	ж/б	2	СИП	2,9	784	1,06	723
	к=0,3										
2	Л7-06-1..4	Провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6		2	СИП-3 1х120	5,8	449	1,06	1654
	к=0,5991										
3	Л11-03	Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ	1 ед.	6		2		6	5,5	1,06	21
	к=0,5991										
4	В6-01	Автоматический пункт секционирования (реклоузер) 6-35 кВ без ПКУ	1 ячейка	6				1	1358	1,15	936
	к=0,5991										
		Итого по объекту:									3334
		НДС (20%)									666,80
		Всего по объекту									**4000,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.103-04, 103-14 г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	6	ж/б	2	3х95	2,1	784	1,06	1108
	к=0,635										
2	Л8-01	Провода ВЛ повышенной пропускной способности (кабель из сшитого полиэтилена)	1 км	6		2	3х95	4,2	717	1,06	1819
	к=0,57										
3	Л7-05-1..4	Провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6		2	СИП-3 1х95	4,2	431	1,06	1094
	к=0,57										
4	Л11-03	Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ	1 ед.	6		2		12	5,5	1,06	40
	к=0,57										
5	М2-02-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	6		2		2,1	336	1,31	527
	к=0,57										
		Итого по объекту:									4588
		НДС (20%)									917,60
		Всего по объекту									**5505,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Тром-Аган, с.п.Ульт-Ягун

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	0,9	517	1,06	379
	к=0,768										
2	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4			СИП-4 4х70	0,9	262	1,06	250
	к=1										
3	М2-01-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4		1	А	0,9	160	1,31	189
	к=1										
4	Л11-02	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	0,4		1	СИП	6	2,5	1,06	16
	к=1										
		Итого по объекту:									834
		НДС (20%)									166,80
		Всего по объекту									**1000,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства (НЦС 81-02-02-2017) Сборник №02. Административные здания. (приказ Минстроя и ЖКХ РФ №1444/пр от 20.10.2017 г.)

Реконструкция существующего административного здания с выполнением пристроя г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц НЦС	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Расчет стоимости **Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па/с-а)**					Норматив цены строительства на единицу показателя, тыс.руб. (без НДС)	Цена затрат на определяемый показатель, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ (пр.Минстроя №506/пр от 28.08.14г.)	Величина затрат, тыс.руб.
				Па (тыс.руб.)	**Пс** (тыс.руб.)	**а** (м2)	**с** (м2)	**в** (м2)				
1	02-01-001	Административные здания (сущ. реконструкция)	1 м2 общей площади	48,19	45,93	500	1000	**20**	50,36	1007,20	1,12	56,40
	к=0,05											
2	02-01-001	Административные здания (проектируемое)	1 м2 общей площади	48,19	45,93	500	1000	**20**	50,36	1007,20	1,12	56,40
	к=0,05											
		Итого по объекту:										112,80
		НДС (20%)										22,56
		Всего по объекту										**135,36**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства (НЦС 81-02-02-2017) Сборник №02. Административные здания. (приказ Минстроя и ЖКХ РФ №1444/пр от 20.10.2017 г.)

Реконструкция здания АБК мкр.7 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц НЦС	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Расчет стоимости **Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па/с-а)**					Норматив цены строительства на единицу показателя, тыс.руб. (без НДС)	Цена затрат на определяемый показатель, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ (пр.Минстроя №506/пр от 28.08.14г.)	Величина затрат, тыс.руб.
				Па (тыс.руб.)	**Пс** (тыс.руб.)	**а** (м2)	**с** (м2)	**в** (м2)				
1	02-01-001	Административные здания	1 м2 общей площади	48,19	48,19	500		**20**	48,19	963,80	1,12	108
	к=0,1											
		Итого по объекту:										108
		НДС (20%)										21,60
		Всего по объекту										**129,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства (НЦС 81-02-02-2017) Сборник №02. Административные здания. (приказ Минстроя и ЖКХ РФ №1444/пр от 20.10.2017 г.)

Реконструкция производственного участка с.п.Нижнесортымский

№ п/п	№ прим. таблиц НЦС	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Расчет стоимости **Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па/с-а)**					Норматив цены строительства на единицу показателя, тыс.руб. (без НДС)	Цена затрат на определяемый показатель, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ (пр.Минстроя №506/пр от 28.08.14г.)	Величина затрат, тыс.руб.
				Па (тыс.руб.)	**Пс** (тыс.руб.)	**а** (м2)	**с** (м2)	**в** (м2)				
1	02-01-001	Административные здания	1 м2 общей площади	48,19	48,19	500		**20**	48,19	963,80	1,12	108
	к=0,1											
		Итого по объекту:										108
		НДС (20%)										21,60
		Всего по объекту										**129,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства (НЦС 81-02-02-2017) Сборник №02. Административные здания. (приказ Минстроя и ЖКХ РФ №1444/пр от 20.10.2017 г.)

Реконструкция помещения электротехнической лаборатории г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц НЦС	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Расчет стоимости **Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па/с-а)**					Норматив цены строительства на единицу показателя, тыс.руб. (без НДС)	Цена затрат на определяемый показатель, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ (пр.Минстроя №506/пр от 28.08.14г.)	Величина затрат, тыс.руб.
				Па (тыс.руб.)	**Пс** (тыс.руб.)	**а** (м2)	**с** (м2)	**в** (м2)				
1	02-01-001	Административные здания	1 м2 общей площади	48,19	48,19	500		**20**	48,19	963,80	1,12	1349
	к=1,25											
		Итого по объекту:										1349
		НДС (20%)										269,80
		Всего по объекту										**1618,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Мощность, кВА	Кол-во трансформаторов, шт				
1	Э4-01	Здания РП (СП, РТП) (применительно к реконструкции, ремонту кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП)	1 ед.					5	1615	1,11	7619
	к=0,85										
		Итого по объекту:									7619
		НДС (20%)									1523,80
		Всего по объекту									**9142,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства (НЦС 81-02-02-2017) Сборник №02. Административные здания. (приказ Минстроя и ЖКХ РФ №1444/пр от 20.10.2017 г.)

Реконструкция системы вентиляции производственных объектов, зданий МУП "СРЭС"

№ п/п	№ прим. таблиц НЦС	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Расчет стоимости **Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па/с-а)**					Норматив цены строительства на единицу показателя, тыс.руб. (без НДС)	Цена затрат на определяемый показатель, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ (пр.Минстроя №506/пр от 28.08.14г.)	Величина затрат, тыс.руб.
				Па (тыс.руб.)	**Пс** (тыс.руб.)	**а** (м2)	**с** (м2)	**в** (м2)				
1	02-01-001	Административные здания	1 м2 общей площади	48,19	48,19	500		**20**	48,19	963,80	1,12	594
	к=0,55											
		Итого по объекту:										594
		НДС (20%)										118,80
		Всего по объекту										**712,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ограждения объектов, электроэнергетики МУП "СРЭС"

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Мощность, кВА	Кол-во трансформаторов, шт				
1	У4-01	Защитные ограждения ПС (Ограждение наружное)	1 м периметра ПС					340	11	1,13	4226
	к=1										
		Итого по объекту:									4226
		НДС (20%)									845,20
		Всего по объекту									**5071,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция секционирующих устройств ВЛ-6(10)кВ

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	6 (10)	ж/б	1	СИП	0,2	517	1,06	46
	к=0,42										
2	Л7-06-1..4	Провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6 (10)		2	СИП-3 1х120	0,2	449	1,06	40
	к=0,42										
3	Л11-03	Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ	1 ед.	6 (10)				5	5,5	1,06	12
	к=0,42										
4	В6-01	Автоматический пункт секционирования (реклоузер) 6-35 кВ без ПКУ	1 ячейка	6 (10)				5	1358	1,15	3280
	к=0,42										
		Итого по объекту:									3378
		НДС (20%)									675,60
		Всего по объекту									**4053,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Перевод нагрузок с КТПН-10/0,4кВ №2 на ТП №7 г.п.Барсово

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 4х70	0,4	262	1,06	48
	к=0,43										
2	Л7-05-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	10		1	СИП-3 1х95	0,2	431	1,06	39
	к=0,43										
3	Л11-01	Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ. Арматура и устройство крепления провода СИП	1 ед.	10		1		2	2,2	1,06	2
	к=0,43										
4	Э1-09-1..2	КТП киоскового типа 6-20 кВ (КТПН 1х1000кВА) Демонтаж (К=0,3)	1 ед.	10				1	2297	1,11	329
	к=0,43										
		Итого по объекту:									418
		НДС (20%)									83,60
		Всего по объекту									**501,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Перевод нагрузок с КТПН-6/0,4 кВ №6,19 на ТП №19А г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К3-06-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		1	4х95	0,1	539	1,17	13
	к=0,2										
2	К3-07-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		2	4х120	0,10	618	1,17	29
	к=0,2										
3	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		1		0,1	1388	1	28
	к=0,2										
4	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		2		0,1	1771	1	35
	к=0,2										
		Итого по объекту:									105
		НДС (20%)									21,00
		Всего по объекту									**126,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция электрических сетей 10кВ от ПС №116 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-02-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х50	0,66	1279	1,17	1244
	к=0,63										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		0,66	1428	1	848
	к=0,9										
		Итого по объекту:									2092
		НДС (20%)									418,40
		Всего по объекту									**2510,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ПС-35/10кВ №119 г.п.Лянтор (замена оборудования 10 кВ)

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	техническая характеристика			Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Мощность, МВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 10кВ	1 ячейка	10	1000		4	1188	1,08	4260
	к=0,83									
		Итого по объекту:								4260
		НДС (20%)								852,00
		Всего по объекту								**5112,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №8 г.п.Федоровский (замена оборудования 0,4-10 кВ)

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Мощность, кВА	Кол-во трансформаторов, шт				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 10кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000			2	1188	1,08	103
	к=0,2										
		Итого по объекту:									103
		НДС (20%)									20,60
		Всего по объекту									**123,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Реконструкция ПС-35/10кВ №116 г.п.Лянтор (замена оборудования 10-35 кВ)

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика			Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Мощность, МВА				
1	В3-13-1..5	Ячейка выключателя КРУ 35кВ	1 ячейка	35	630		3	5518	1,08	6794
	к=0,38									
2	Т4-05-1..6	Ячейка трансформатора 35кВ	1 ячейка	35		6,3	2	13695	1,11	11553
	к=0,38									
3	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 10кВ	1 ячейка	10	1000		5	1188	1,08	2438
	к=0,38									
		Итого по объекту:								20785
		НДС (20%)								4157,00
		Всего по объекту								**24942,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов