УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства (НЦС 81-02-02-2017) Сборник №02. Административные здания. (приказ Минстроя и ЖКХ РФ №1444/пр от 20.10.2017 г.)

Строительство гаража под АГП г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц НЦС	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Расчет стоимости **Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па/с-а)**					Норматив цены строительства на единицу показателя, тыс.руб. (без НДС)	Цена затрат на определяемый показатель, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ (пр.Минстроя №506/пр от 28.08.14г.)	Величина затрат, тыс.руб.
				Па (тыс.руб.)	**Пс** (тыс.руб.)	**а** (м2)	**с** (м2)	**в** (м2)				
1	02-01-001	Административные здания	1 м2 общей площади	48,19	48,19	500		**20**	48,19	963,80	1,12	108
	к=0,1											
		Итого по объекту:										108
		НДС (20%)										21,60
		Всего по объекту										**129,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4кВ г.п.Барсово

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л1-02-1..4	ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	1 км	10	ж/б	2	СИП	4	1151	1,3	3831
	к=0,64										
2	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	10	ж/б	2	СИП	4	784	1,06	2127
	к=0,64										
3	Л7-06-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	10		2	СИП-3 (1х120)	4	449	1,06	1218
	к=0,64										
4	Л11-03	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	10		2	СИП	8	5,5	1,06	30
	к=0,64										
		Итого по объекту:									7206
		НДС (20%)									1441,20
		Всего по объекту									**8647,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-10 кВ на ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-05-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х120	0,5	2058	1,17	393
	к=0,41										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10				0,5	1428	1	293
	к=0,41										
		Итого по объекту:									686
		НДС (20%)									137,20
		Всего по объекту									**1509,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №13А до котельной №2 с.п.Локосово

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К3-07-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		2	4х120	0,66	618	1,17	477
	к=1										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		2		0,33	1428	1	471
	к=1										
		Итого по объекту:									948
		НДС (20%)									189,60
		Всего по объекту									**2085,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей электроснабжения к жилому дому по ул.Озерная с.п.Русскинская

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л1-01-1..4	ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	1 км	0,4	ж/б	2	СИП	0,6	798	1,87	895
	к=1										
2	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4	ж/б	2	СИП	0,6	602	1,06	383
	к=1										
3	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		2	СИП-4 (4х70)	0,6	262	1,06	167
	к=1										
		Итого по объекту:									1445
		НДС (20%)									289,00
		Всего по объекту									**1734,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____"_____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей электроснабжения блочно-модульной котельной с.п.Нижнесортымский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К3-09-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		2	4х185	1,6	916	1,17	32
	к=0,02										
2	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		2		1,6	496	1	16
	к=0,02										
		Итого по объекту:									48
		НДС (20%)									9,60
		Всего по объекту									**105,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-6кВ от ПС Песчаная до ТП-6/0,4кВ №7 с.п.Лямина

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л1-02-1..4	ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	1 км	6	ж/б	1	СИП	0,4	767	1,6	39
	к=0,08										
2	Л3-02-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	6	ж/б	1	СИП	0,4	699	1,06	24
	к=1										
3	Л7-06-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	6			СИП-3 1х120	0,4	449	1,06	15
	к=0,08										
		Итого по объекту:									84
		НДС (20%)									16,80
		Всего по объекту									**100,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-05-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х120	1,2	2106	1,17	2277
	к=0,77										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		0,6	1428	1	508
	к=0,77										
		Итого по объекту:									2785
		НДС (20%)									557,00
		Всего по объекту									**6127,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ котельной с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Количество трансформаторов, шт	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000			3	1188	1,08	1155
	к=0,3										
2	Э3-09-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ	1 ед.	10		2	1000	1	7583	1,11	2525
	к=0,3										
3	Э3-08-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ (Демонтаж К=0,3)	1 ед.	10		2	630	1	7166	1,11	1241
	к=0,3										
		Итого по объекту:									4921
		НДС (20%)									984,20
		Всего по объекту									**5905,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика			Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Количество трансформаторов	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000		7	1188	1,08	1796
	к=0,2									
		Итого по объекту:								1796
		НДС (20%)								359,20
		Всего по объекту								**2155,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"_____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-05-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х120	2	2106	1,17	3942
	к=0,8										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		2	1428	1	1828
	к=0,8										
		Итого по объекту:									5770
		НДС (20%)									1154,00
		Всего по объекту									**12694,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л1-01-1..4	ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,5	499	1,87	1326
	к=0,9471										
2	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	1,5	517	1,06	779
	к=0,9471										
3	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 (4х70)	1,5	262	1,06	395
	к=0,9471										
		Итого по объекту:									2500
		НДС (20%)									500,00
		Всего по объекту									**3000,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей 0,4кВ пер.Купеческий с.п.Угут

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л1-01-1..4	ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	1 км	0,4	ж/б	2	СИП	0,55	798	1,87	517
	к=0,63										
2	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4	ж/б	2	СИП	0,55	602	1,06	221
	к=0,63										
3	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		2	СИП-4 (4х70)	0,55	262	1,06	96
	к=0,63										
		Итого по объекту:									834
		НДС (20%)									166,80
		Всего по объекту									**1000,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей 0,4кВ от ТП №19 с.п.Угут

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ (правка опор, замена)	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	3,2	517	1,06	175
	к=0,1										
2	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4			СИП-4 4х70	3,2	262	1,06	480
	к=0,54										
3	М2-01-1..2	Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4		1	А	1,6	160	1,31	181
	к=0,54										
4	Л11-02	Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ-0,4-35 кВ	1 ед.	0,4		1	СИП	6	2,5	1,06	9
	к=0,54										
		Итого по объекту:									845
		НДС (20%)									169,00
		Всего по объекту									**1014,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Количество трансформаторов, шт	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000			1	1188	1,08	811
	к=0,632										
2	Э3-08-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ	1 ед.	10		2	630	1	7166	1,11	5027
	к=0,632										
		Итого по объекту:									5838
		НДС (20%)									1167,60
		Всего по объекту									**7005,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ТП-10/0,4кВ мкр.5 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Количество трансформаторов	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000			3	1188	1,08	2225
	к=0,578										
2	Э3-09-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ	1 ед.	10		2	1000	1	7583	1,11	4865
	к=0,578										
		Итого по объекту:									7090
		НДС (20%)									1418,00
		Всего по объекту									**8508,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ мкр.5 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-05-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х120	1	2106	1,17	1533
	к=0,622										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		1	1428	1	286
	к=0,2										
		Итого по объекту:									1819
		НДС (20%)									363,80
		Всего по объекту									**4001,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ А.А.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей электроснабжения 10-0,4кВ ул.Пионерная, ул.Строителей г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-05-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х120	1,2	2106	1,17	2034
	к=0,6878										
2	К1-07-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х185	2,8	2394	1,17	4666
	0,865										
3	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		2	1428	1	29
	к=0,01										
4	Э1-07-1..2	КТП киоскового типа 6-20 кВ (Демонтаж К=0,3) (ТП-1х400)	1 ед.	10				1	1025	1,11	78
	к=0,6878										
		Итого по объекту:									6807
		НДС (20%)									1361,40
		Всего по объекту									**14975,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство электричеких сетей 10кВ в 6 мкр. г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-07-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х185	0,6	2394	1,17	920
	к=0,684										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		0,3	1428	1	1
	к=0,003										
		Итого по объекту:									921
		НДС (20%)									184,20
		Всего по объекту									**2026,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ТП-10/0,4кВ школы 5 мкр. г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Количество трансформаторов, шт	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000			3	1188	1,08	4715
	к=1,225										
2	Э3-09-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ	1 ед.	10		2	1000	1	7583	1,11	10311
	к=1,225										
		Итого по объекту:									15026
		НДС (20%)									3005,20
		Всего по объекту									**18031,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-10 кВ на ТП-10/0,4кВ школы 5 мкр. г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-07-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х185	0,8	2394	1,17	1533
	к=0,684										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		2		0,4	1428	1	286
	к=0,5										
		Итого по объекту:									1819
		НДС (20%)									363,80
		Всего по объекту									**4001,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ТП-10/0,4кВ 6 мкр. г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Количество трансформаторов, шт	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000			3	1188	1,08	2990
	к=0,7767										
2	Э3-08-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ	1 ед.	10		2	630	1	7166	1,11	6178
	к=0,7767										
		Итого по объекту:									9168
		НДС (20%)									1833,60
		Всего по объекту									**11001,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ЛЭП-10 кВ на ТП-10/0,4кВ 6 мкр. г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-07-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		4	3х185	2	2394	1,17	1332
	к=0,2377										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10		4		1	1428	1	714
	к=0,5										
		Итого по объекту:									2046
		НДС (20%)									409,20
		Всего по объекту									**4501,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"____" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей электроснабжения к жилому дому пр.Промышленный,15 г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-05-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	10		2	3х120	1,2	2106	1,17	2831
	к=0,9573										
2	К3-09-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		4	4х185	1,6	916	1,17	1264
	к=0,9573										
3	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	10				0,6	1428	1	9
	к=0,01										
4	Б2-01-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4				0,4	496	1	2
	к=0,01										
		Итого по объекту:									4106
		НДС (20%)									821,20
		Всего по объекту									**9033,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
" " _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство КТПН-10/0,4 кВ ТСН "Федоровское" г.п.Федоровский

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика			Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Количество трансформаторов, шт	Мощность, кВА				
1	Э1-07-1..2	КТП киоскового типа 6-20 кВ (Демонтаж К=0,3)	1 ед.	10	1	400	1	1025	1,11	137
	к=0,4									
2	Э3-08-1..2	КТП киоскового типа 6-20 кВ	1 ед.	10	1	630	1	2153	1,11	956
	к=0,4									
		Итого по объекту:								1093
		НДС (20%)								218,60
		Всего по объекту								**1311,60**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей электроснабжения к жилому дому по ул.35 Лет Победы с.п.Ульт-Ягун

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К3-07-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		2	4х120	0,66	618	1,17	445
	к=0,933										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		2		0,33	1428	1	14
	к=0,03										
		Итого по объекту:									459
		НДС (20%)									91,80
		Всего по объекту									**1009,80**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Количество трансформаторов, шт	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	6	1000			24	1188	1,08	25219
	к=0,819										
2	Э3-08-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ	1 ед.	6		2	630	8	7166	1,11	52116
	к=0,819										
		Итого по объекту:									77335
		НДС (20%)									15467,00
		Всего по объекту									**92802,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство сетей электроснабжения в мкр. Гидронамыв г.п.Белый Яр

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К1-05-1..8	КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	6		2	3х120	6	2058	1,17	13767
	к=0,9529										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	6				3	1428	1	2143
	к=0,5002										
		Итого по объекту:									15910
		НДС (20%)									3182,00
		Всего по объекту									**35002,00**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство КЛ-0,4 кВ на школу 9 мкр. с.п.Солнечный

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода, кабеля				
1	К3-07-1..4	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой)	1 км	0,4		4	4х120	0,66	618	1,17	757
	к=1,7										
2	Б2-02-1..4	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	1 км по трассе	0,4		4		0,33	1428	1	834
	к=1,77										
		Итого по объекту:									1591
		НДС (20%)									318,20
		Всего по объекту									**3500,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"___" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ ул.Центральная г.п.Барсово

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Количество трансформаторов, шт	Мощность, кВА				
1	В3-01-1..5	Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ (дополнительно)	1 ячейка	10	1000			3	1188	1,08	3464
	к=0,9										
2	Э3-09-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ	1 ед.	10		2	1000	1	7583	1,11	7575
	к=0,9										
3	Э3-08-1.2	КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ (Демонтаж К=0,3)	1 ед.	10		2	630	1	7166	1,11	2148
	к=0,9										
		Итого по объекту:									13187
		НДС (20%)									2637,40
		Всего по объекту									**15824,40**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
муниципального образования Сургутский район
_____ А.Н. Желещиков
"__" _____ 202__г

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ №10 от 17.01.2019 г.)

по объекту: Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор

№ п/п	№ прим. таблиц УНЦ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Техническая характеристика				Коли-чество	Норматив цены, тыс.руб. (без НДС)	Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ объектов РФ	Величина затрат, тыс.руб.
				Напряжение, кВ	Тип опор	Количество цепей	тип провода				
1	Л1-01-1..4	ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	4	499	1,87	3733
	к=1										
2	Л3-01-1..4	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ	1 км	0,4	ж/б	1	СИП	4	517	1,06	2192
	к=1										
3	Л7-38-1..4	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	1 км	0,4		1	СИП-4 (4х70)	4	262	1,06	1111
	к=1										
		Итого по объекту:									7036
		НДС (20%)									1407,20
		Всего по объекту									**8443,20**

Составил: Инженер ПТО _____ Е.Н.Захарчук

Проверил: Начальник ПТО _____ АА.Сержантов