Техническое задание №3

на замену вводных общедомовых узлов учета электроэнергии

п. Нижнесортымский

№	Наименование	Технические характеристики	Кол-во (шт.)	Требования к значению в предложении участника (точное или диапазонное значение)
1	Замена вводных общедомовых трехфазных узлов учета электроэнергии трансформаторного включения	При производстве работ использовать материал Подрядчика, оборудование (счетчики, трансформаторы тока, шкафы учета) Заказчика	53	-
2	Замена трансформаторов тока и вторичной коммутации к ним		159	-
3	Установка шкафов учета		43	-

Общие требования:

- узлы учета монтировать по возможности ближе к границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
- трехфазные узлы учета монтировать в шкафах, подключение счетчиков осуществлять через испытательные колодки;

Срок выполнения работ: до 01.11.2014г.

Главный инженер **Н.Н. Пастух**

исп. В.С. Баранчук
тел. (3462) 783012