Техническое задание
на выполнение работ по монтажу основания для
ТП-10/0,4кВ №12, 12А п.Солнечный.

1. **Место проведения работ:** п.Солнечный, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** размеры существующего основания 5,5х5,22м.
3. **Объем работ:**
   - расширение существующего основания для ТП-10/0,4кВ №12, 12А;
   - обустройство кабельного канала;
   - изготовление площадок обслуживания;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-03-01.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.