Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли
ТП-10/0,4кВ №4А г.Сургут

1. **Место проведения работ:** территория СОКБ г.Сургут, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** наружные размеры здания 10,3х6,5м.
3. **Объем работ:**
   - демонтаж кирпичного парапета по периметру здания;
   - устройство скатной крыши;
   - монтаж заземления крыши;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-01-01-БРЭС-58-16.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.