

Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг  
 территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения  
 электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения  
 потребителей за III кв. 2016 года

МУП "СРЭС" МО Сургутский район  
 наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	6045
1.1.	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	6045
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	10224
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (P <sub>saidi</sub> ), час.	0,006614282
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (P <sub>saifi</sub> ), шт.	0,097866005

И.о.главного инженера



В.С.Баранчук

